

Innentüren - Neubau - LPh5 - Neubau

VORABZUG 08.07.2025

Position		Anforderung				Beschreibung				Seiten-/Oberlicht				Rohbauöffnung				lichtes Durchgangsmaß		Umfang Türleibung (UT)		Fläche Tür (AT)				Ausstattung				Beschlag						
Beschreibung/ Verortung	Nr.	Feuerwiderstands- klasse	Mech. Beanspruchung nach DIN EN 1192	Schallschutzklasse nach VDI 3728	Bewertetes Schalldämm-Maß Rw,p	DIN	Füllung	Türblatt	Türflügel	Zarge	Zarge	Links	Rechts	Oben	Füllungs	Breite (Schwelle)	Höhe	Breite min.	Höhe min.	Summe Schwellen	Einzeltür 3-seitig	Summe	Einzel-fläche	Summe	Abzugsfläche (> 2.5 m2)	Anzahl	Fingerschutz	Sichtschutz-Film	Panikfunktion DIN 179	Gangflügel		Standflügel		Dauerhaftigkeit DIN EN 12400		
						L/R	Mat.	Material	Stk	Mat.	Typ		Mat.	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	2.5	Stk	Rollo Bandgenseite	Profil bandseite			BS	BGS	BS	BGS	Zyklen		
Innentüren Neubau																																				
Stahlumfassungszarge mit geschlossenem Türblatt																																				
Objekttür mit Glasauschnitt (Bullaue)	T1	-	3	2 (4)	37 (1x47dB)			ESG	Holz	1	Stahl	UFZ	-	-	-	-	1,01	2,135	90	2,10	4,04	5,28	21,12	2,16	8,63		4	Ja	Ja	-		DR	DR	-	-	100.000
	T1a	VDS	3	2	37dB			ESG	Holz	1	Stahl	UFZ	-	-	-	-	1,01	2,135	90	2,10	2,02	5,28	10,56	2,16	4,31		2	Ja	Ja	-		DR	DR	-	-	100.000
Feuchtraumtür mit Glasauschnitt (Bullaue)	T2	-	3	1	32dB			ESG	Holz	1	Stahl	UFZ	-	-	-	-	1,01	2,135	90	2,10	3,03	5,28	15,84	2,156	6,47		3	Ja	Ja	-		DR	DR	-	-	100.000
Feuchtraumtür ohne Glasauschnitt	T3	-	3	1	32dB			ESG	Holz	1	Stahl	UFZ	-	-	-	-	1,01	2,135	90	2,10	2,02	5,28	10,56	2,156	4,31		2	Ja	Ja	-		DR	DR	-	-	100.000
	T3a	-	3	1	32dB			ESG	Holz	1	Stahl	UFZ	-	-	-	-	0,76	2,135	0,65	2,10	0,76	5,03	5,03	1,623	1,62		1	Ja	Ja	-		DR	DR	-	-	100.000
2-flügelige Tür mit Glasauschnitten (Bullaue)	T4	-	3	2 (4)	37 (1x47dB)	-		ESG	Holz	2	Stahl	UFZ	-	-	-	-	2,01	2,135	90/180	2,10	8,04	6,28	25,12	4,291	17,17	17,17	4	Ja	Ja	-		DR	DR	Falztreibriegel		100.000
Schiebetür, Feuchtraumtür mit geschlossenem Türblatt																																				
Schiebetür, Feuchtraumtür ohne Glasauschnitt	T5			1	32dB	L			Holz	1		Laufschiene in der GK-Wand integriert	-	-	-	-	1,01	2,135	90	2,10	1,01	5,28	5,28	2,156	2,16		1	-	-	-		Griff	Griff	-	-	-
Rohrrahmentür (Alu) mit Brandschutzanforderungen -> SEPARATE AUSSCHREIBUNG																																				
Treppenhaustür mit Seitenlicht	T6	T30-RS	3	2	37dB		VSG	Stahl	1	Stahl	RR	-	Ja	Ja	VSG	1,80	2,70	1,05	2,10	3,60	7,20	14,40	4,86	9,72	9,72	2	Ja	Ja	Ja	Ja	DR	DR	-	-	200.000	
	T6a	T30-RS	3	2	37dB		VSG	Stahl	1	Stahl	RR	-	Ja	Ja	VSG	2,00	2,50	1,05	2,10	4,00	7,00	14,00	5,00	10,00	10,00	2	Ja	Ja	Ja	Ja	DR	DR	-	-	200.000	
Verbindungsgang	T7	T30-RS	3	2	37dB	R	VSG	Stahl	1	Stahl	RR	Ja	Ja	Ja	VSG	2,30	2,50	1,05	2,10	2,30	7,30	7,30	5,75	5,75	5,75	1	Ja	Ja	Ja	Ja	DR	DR	-	-	200.000	
Vorhalle	T8	T30-2 RS	3	2	37dB		VSG	Stahl	2	Stahl	RR	-	-	Ja	-	2,01	2,50	1,05	2,10	2,01	7,01	7,01	5,03	5,03	5,03	1	Ja	Ja	Ja	Ja	DR	DR	Falztreibriegel		200.000	
Übergang zum Bestand	T9	T90-RS	3	2	37dB	L	VSG	Stahl	1	Stahl	RR	-	-	-	-	1,30	2,36	1,20	2,10	1,30	6,02	6,02	3,07	3,07	3,07	1	Ja	Ja	Ja	Ja	DR	DR	-	-	200.000	
																				34,13		142,24	40,40	78,23	50,73	24										